

«Купавинские Тепловые Сети» Общество с ограниченной ответственностью

ИНН/КПП 5024115112/503101001, ОГРН 1105031006053. Фактический (почтовый) адрес: 142450 Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Б. Московская, д.3, тел/факс 8(496)519-61-64

№ 16 06/15-79/117
«16» 06 20 15 г.

Генеральному директору
ООО «СтройГеоСфера»
Никифорову Н.Н.

Технические условия

На подключение протребителя тепловой энергии строящихся объектов: трех многоквартирных жилых домов по адресу: МО, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, кадастровый номер участка 50:16:0602002:565. Общая подключаемая нагрузка – 0,8561 Гкал/час.

1. При разработке проекта руководствоваться:

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.
- СНИП 14-01-2003. Отопление.
- СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов.
- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.
- СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
- СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.
- ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
- «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
- «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».
- «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
- «Правилами пользования тепловой и электрической энергии».

И другой нормативно технической документацией и законодательством РФ.

2. Характеристика тепловой сети.

- Температурный график: 115/70
- Теплоноситель: вода
- Давление: подача – не ниже 3,5 атм, обр.- не ниже 2,0 атм;
- Система теплоснабжения – закрытая.

3. До пуска объекта в эксплуатацию предоставить в ООО «КТС»:

- Проект, согласованный с теплоснабжающей организацией;
- Проект (ы) УУТЭ, согласованный (ые) с теплоснабжающей организацией;
- Рекомендуемые производители УУТЭ: ЗАО «НПФ «ЛОГИКА», ООО "ВОГЕЗЭНЕРГО", с системой АСКУТЭ.
- Документы о проверке приборов учета, с действующим клеймом госповерителя;
- Копии паспортов приборов и оборудования ИТП;
- Проект внутримышечных сетей теплоснабжения и водоснабжения;
- Схемы теплопроводов, врезки, диаметры, длины, вид прокладки, вид изоляции;
- План-схему системы теплопотребления, включая узел управления с указанием типа отопительных приборов, принятых к установке.

4. Точка подключения: существующая тепловая сеть, тепловая камера на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0602002:565 (см. приложение: Схема планировочной организации земельного участка).

Особые условия: Возможность и точку подключения согласовать с собственником участка тепловой сети по ул. Б. Московская

На каждое мероприятие необходимо получение соответствующих технических условий.

По мере выполнения технических условий ООО «Купавинские Тепловые Сети» оставляет за собой право внести необходимые дополнения или уточнения, в соответствии с НТД.

Срок действия технических условий 2 года.

Генеральный директор

А.М. Олейник

